

Allgemeine Anlagedaten



Module	Nennleistung
22 Hareon Solar HR-200-24/Aa 2BB	4.40 kWp
Wechselrichter	Modulfläche
1 Kostal Piko 4.2	28 m ²
Unterkonstruktion	Jahresleistung
Aufdach-Konstruktion System "Tri-Stand", Kreuzverbund, Alu/Edelstahl, Befestigung mittels Dachhaken.	4'380 kWh
Energiespeicher	Inbetriebnahme
	März 2014